



Skötselansvisningar branddörr, enkel och pardörr.

Följande kontroller och service utförs minst 2 gånger per år eller vid behov.

1. Kontrollera karmens infästning i väggen.
2. Kontroll och översyn av portbladets kondition på mekanisk förslitning och yttre åverkan.
3. Öppna dörrarna och smörj gångjärnen med olja genom smörjhålet i övre gångjärnsdelen (Honan).
Kontrollera gångjärnens infästning.
4. Kontrollera låsets funktion.
 - A. Vid behov smörj kolvarna.
 - B. Kontrollera så att kolvarna griper in i låskolvstagen och att det kombinerade slutblecket och brandhaken sitter fast.
 - C. Kontrollera tryckets fastsättning och dra fast skruvarna vid behov.
5. Kontrollera espagnoletten (alt. kantreglarnas) funktion och ingrepp i karmen.
6. Om tätningar finns kontrollera funktionen och byt vid behov.
7. Vid dörrstängare kontrollera dess infästning och funktion.
Dra skruvar och justera vid behov.
8. Kontrollera ev. dörrkoordinators funktion.
Koordinator skall stoppa gångdörren så att komplementbladet kan stänga. När komplettbladet stängs påverkas koordinatören, som frigör gångdörren och denna stänger.

FÖR ALLA PUNKTER OVAN GÄLLER ATT SLITNA DETALJER SKALL ERSÄTTAS MED NYA.